

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. sita in Strada Carignano, 104 - 10040 LA LOGGIA (TO), produttrice del materiale denominato "ARCOPLUS ONDA" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 165376/RF3452 del 30/10/2002 emesso per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di Gatteo (FO);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. di LA LOGGIA (TO)

SI OMOLOGA

con il numero di codice TO106A60D100017, il prototipo del materiale denominato "ARCOPLUS ONDA" prodotto dalla ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. di LA LOGGIA (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TO106A60D100017;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA;
- IMPIEGO: COPERTURA;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 20 NOV. 2003
Fasc. 4190 sott. 143

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' PRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 06/10/2008
Codice: TO106A60D100017 del 20/11/2003

Validità rinnovata fino al : 20/11/2013 salvo le limitazioni previste
dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001


IL DIRETTORE CENTRALE

(STOCCHIA)

73 GEN 2009

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
QUATTRODIC1/62
€14,62
00002021 0000783A WOK0A001
00009456 25/03/2008 12:03:59
0001-00009 6590Z303256F85ED
IDENTIFICATIVO : 01061173635285

0 1 06 117363 528 5



[Handwritten signature]