



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta E.I.M.P. Dott. GALLINA S.r.l. sita in Strada Carignano, 104 - 10040 LA LOGGIA (TO), produttrice del materiale denominato "POLICARB 10 mm" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTI i certificati di reazione al fuoco n° 94989 e n° 94990 entrambi del 22/12/95 emessi per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di GATTEO (FO);

VISTE le schede tecniche, allegate ai predetti certificati, prodotte dalladitta E.I.M.P. Dott. GALLINA S.r.l. di LA LOGGIA (TO)

S I O M O L O G A

con il numero di codice T0106A60PCD100007, il prototipo del materiale denominato "POLICARB 10 mm" prodotto dalla ditta E.I.M.P. Dott. GALLINA S.r.l. di LA LOGGIA (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonchè a quelle dichiarate dalla predetta ditta nelle schede tecniche parimenti citate in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta E.I.M.P. Dott. GALLINA S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: T0106A60PCD100007;
- POSA IN OPERA: 1) SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME COPERTURA;
2) ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE;
- IMPIEGO: 1) COPERTURA;
2) PARETE;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D " ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, **15 NOV. 1996**
Fasc. 4190 sott. 143

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE DOTT. ING. PAOLO ANCILLOTTI)
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Cod. Omolog: TO106A60PCD100007 del: 15/11/1996

Validità rinnovata al: 15/11/2006

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M.03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott.Ing. MICHELE FERRARO)



dy

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 04/10/2006

Validità ulteriormente rinnovata fino al : 15/11/2011 salvo le limitazioni previste dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

24 OTT. 2006



d