




20472/20473



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. sita in Strada Carignano, 104 - 10040 LA LOGGIA (TO), produttrice del materiale denominato "POLICARB 16 mm RDC" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTI i certificati di reazione al fuoco nn. 165375/RF3450 e 165376/RF3451 del 30/10/2002 emessi per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di Gatteo (FO);

VISTE le schede tecniche, allegate ai predetti certificati, prodotte dalla ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. di LA LOGGIA (TO)

SI OMOLOGA

con il numero di codice TO106A10PD100016, il prototipo del materiale denominato "POLICARB 16 mm RDC" prodotto dalla ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. di LA LOGGIA (TO), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nelle schede tecniche parimenti citate in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: TO106A10PD100016;
- POSA IN OPERA: 1) SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME COPERTURA;
2) ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE;
- IMPIEGO: 1) - COPERTURA;
2) - PARETE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998)

-----Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art.9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 20 NOV. 2003
Fasc. 4190 sott. 143

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze €14,62
 Agenzia QUATTORDICI/62
 ntrate
 0000202 0000783A WOKDA001
 0000946 26/09/2008 12:04:24
 0001-00009 3C1199D65AE67B50
 IDENTIFICATIVO : 01061173635238

0 1 06 117363 523 8



Handwritten signature

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
 PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 06/10/2008
 Codice: TO106A10PD100016 del 20/11/2003

Validità rinnovata fino al : 20/11/2013 salvo le limitazioni previste
 dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
 (STOCCHI)

Handwritten signature

13 GEN. 2009